



定穎電子2017年-污水排放數據一覽表

公司名稱：定穎電子(昆山)有限公司

監控點名稱：廢水設施排放口

月份	數值	化學需氧量 (COD)		氨氮		總磷		總銅		總鎳		PH	流量 (噸)
		濃度 (毫克/升)	排放量 (千克)	濃度 (毫克/升)	排放量 (千克)	濃度 (毫克/升)	排放量 (千克)	濃度 (毫克/升)	排放量 (千克)	濃度 (毫克/升)	排放量 (千克)		
1月	(加權) 平均值	20.45	135.63	0.29	1.93	0.19	1.24	0.02	0.13	0.01	0.10	7.79	6630.74
	最大值	30.50	200.42	0.44	2.79	0.31	2.10	0.09	0.63	0.06	0.42	8.19	7411.00
	最小值	14.09	73.97	0.16	1.11	0.07	0.39	0.01	0.05	0.00	0.03	7.43	5248.00
	月排放總量		3661.88		52.04		33.37		3.48		2.60		179030.00
2月	(加權) 平均值	22.68	155.11	0.41	2.83	0.20	1.35	0.03	0.18	0.01	0.07	8.08	6837.79
	最大值	27.20	194.97	0.83	5.70	0.32	2.16	0.22	1.51	0.04	0.26	8.33	7827.00
	最小值	16.59	112.92	0.28	1.93	0.08	0.78	0.01	0.06	0.01	0.04	7.04	6352.00
	月排放總量		4342.95		79.31		37.67		4.95		1.92		191458.00
3月	(加權) 平均值	24.82	140.60	0.64	3.47	0.25	1.43	0.02	0.14	0.02	0.13	7.89	5842.27
	最大值	33.21	225.55	2.11	10.37	0.31	2.31	0.05	0.31	0.06	0.42	8.26	7761.00
	最小值	15.04	79.50	0.35	1.20	0.15	0.61	0.01	0.06	0.01	0.02	7.37	3090.00
	月排放總量		4358.72		107.58		44.46		4.29		4.05		181110.50
4月	(加權) 平均值	20.58	123.61	0.59	3.53	0.18	1.10	0.04	0.27	0.02	0.13	7.03	6001.72
	最大值	35.09	211.27	2.93	21.22	0.34	2.19	0.07	0.51	0.08	0.56	8.17	7798.00
	最小值	13.63	2.57	0.10	0.03	0.06	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	6.43	77.00
	月排放總量		3584.77		102.46		31.77		7.79		3.65		174050.00
5月	(加權) 平均值	23.19	162.93	0.34	2.38	0.11	0.80	0.02	0.13	0.01	0.08	6.91	7022.37
	最大值	33.97	243.63	1.16	8.27	0.20	1.45	0.13	0.81	0.05	0.36	7.21	7765.00
	最小值	13.79	60.97	0.26	1.20	0.05	0.32	0.01	0.06	0.00	0.02	6.63	4403.00
	月排放總量		4887.95		71.37		24.13		3.79		2.47		210671.00
6月	(加權) 平均值	26.90	190.92	0.30	2.12	0.15	1.03	0.02	0.15	0.03	0.22	7.14	7231.17
	最大值	39.28	282.63	0.87	6.48	0.28	1.97	0.09	0.64	0.08	0.62	7.57	8185.00
	最小值	13.95	97.76	0.02	0.11	0.03	0.25	0.01	0.07	0.01	0.04	6.76	6627.00
	月排放總量		5727.58		63.48		30.86		4.51		6.68		216935.00